

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛИЦЕЙ № 56

Дудина ул., д.7, г.Новоуральск, 624130
Тел. (34370) 3-07-90

26.03.2025 № б/н

Информация

о результатах контрольных мероприятий,
проводимых в МАОУ «Лицей № 56»

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

Полное наименование проверяемой организации	Полное наименование органа государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля, которым проводилась проверка	Предмет проверки (соблюдение каких обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, проверялось)	Период (даты начала и окончания) проведения проверки	Результат проверки (краткое содержание выявленных нарушений либо указание на то, что нарушения не выявлены)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56»	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования	09.04.2024	Нарушений не выявлено
	ФГКУ СУ ФПС №5 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Федеральный государственный пожарный надзор. Профилактический визит. Плановая проверка	26.02.2024	Нарушений не выявлено
	ФГКУ СУ ФПС №5 Министерства	Федеральный государственный пожарный надзор.	17.06.2024	Нарушений не выявлено

	РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Профилактический визит. Плановая проверка		
	ФГКУ СУ ФПС №5 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Федеральный государственный пожарный надзор. Профилактический визит. Плановая проверка	23.08.2024	Нарушений не выявлено
	ФГКУ СУ ФПС №5 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Федеральный государственный пожарный надзор	12.09.2024	Предостережение объявлено (срабатывание ОПС по вине сторожа (вахтера))
	ФГКУ СУ ФПС №5 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Федеральный государственный пожарный надзор. Профилактический визит. Плановая проверка	01.10.2024	Предостережение объявлено (при практической тренировке на одной межэтажной двери автоматически не закрылся доводчик)
	Межрегиональное управление № 31 ФМБА России	Федеральный государственный санитарно-эпидемический контроль (надзор)	22.04.2024	Нарушений не выявлено

Директор



О.Е. Южакова